MAZOWIECKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

PPUH „RADKOM" Sp. z o.o.
SEKRETARIAT
data wpływu 09. LIP. 2012
L.dz. 3190 Podpis

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Radom
ul. Gazowa 11/13 26-600 Radom
tel. (48)3324333 faks (48)3604710

Sekcja Rozwoju i Przyłączania
tel. (48)3324369
faks (48)3324244
euzebiusz.gronski@msgaz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE RADKOM SP. Z O.O.
RADOM, UL. WITOSA 76
26-600 RADOM
NIP: 7960069804, REGON: 670574883

Nr warunków: RTRR/W/15571/WZ/1/2012
Nr wniosku:

RADOM, 04.07.2012

ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI POWYŻEJ 10 m³/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (zwanych dalej Warunkami przyłączenia)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.07.2012 Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom stwierdza możliwość dostarczania paliwa gazowego i określa następujące Warunki przyłączenia:

I. **Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:**
Typ obiektu: kontenerowa kotłownia - szt.1
Lokalizacja: **gm. Radom, m. Radom, ul. Wincentego Witosa 94, dz. 3/4**

II. **Rodzaj odbiorników paliwa gazowego:**

L.p.	Rodzaj odbiornika	Pobór gazu na odbiornik [m³/h]	Ilość [szt.]
1	agregat kogeneracyjny – istn.	20,00	1
2	agregat kogeneracyjny – istn.	50,00	1
3	kocioł gazowy - projektowany jako rezerwowy	40,00	1

III. **Punkty poboru paliwa gazowego, roczny pobór paliwa gazowego, moc umowna:**

L.p.	Status	Moc umowna [m³/h]	Pobór paliwa gazowego [m³/rok]	Opis punktu poboru paliwa gazowego
1	istniejący	64,00	100 000	dot: urządzeń z poz. 1 do 3

IV. **Ciśnienie paliwa gazowego:**
1. w sieci dystrybucyjnej 10-500 kPa,
2. w punkcie dostarczania i odbioru 3,5-5,0 kPa.

V. **Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest** zawarcie z Przedsiębiorstwem obrotu gazu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego na wnioskowaną moc i ilość paliwa gazowego oraz w przypadku gdy istniejące urządzenia układu pomiarowego, o których mowa w rozdziale IX pkt.10 stanowią własność Podmiotu ubiegającego się o dostarczanie paliwa gazowego, zawarcie umowy sprzedaży tych urządzeń.

VI. **Miejsce podłączenia do sieci gazowej:**

L.p.	Rodzaj obiektu	Ciśnienie bazowe	Materiał	Średnica [mm]	Lokalizacja
1	gazociąg	średnie	PE	63	Radom ul. Witosa
2	przyłącze	średnie	PE	32	do posesji

VII. **Zakres prac budowlanych niezbędnych do zrealizowania przyłączenia obiektu do sieci gazowej obejmuje wykonanie następujących elementów sieci gazowej:**

L.p.	Rodzaj elementu	Uwagi
1	rozbudowa i modernizacja instalacji wewnętrznej	- należy zlecić Przedsiębiorstwu gazowniczemu wstrzymanie dostawy paliwa gazowego na czas rozbudowy i modernizacji instalacji oraz ponowne jej uruchomienie, - należy zamontować kryzę ograniczającą moc wykorzystywaną na instalacji wewnętrznej

VIII. **Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o dostarczanie paliwa gazowego stanowić będzie armatura odcinająca dopływ paliwa gazowego usytuowana na przyłączu gazowym przed stacją pomiarową.**

IX. **Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:**
1. Miejsce usytuowania gazomierza: stacja pomiarowa.
2. Rodzaj i wielkość gazomierza(y):

L.p.	Rodzaj	Wielkość	Ilość [szt.]	Ciśnienie pomiaru	Uwagi
1	rotorowy	G25	1	średnie	istniejący

3. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe:

rok	maksymalne roczne [tys. m³/ rok]	minimalne roczne [tys. m³/ rok	maksymalne dobowe [m³/dobę]	minimalne dobowe [m³/dobę]	maksymalne godzinowe [m³/h]	minimalne godzinowe [m³/h]	Uwagi
2013	100	8	400	30	64	5	
docelowo	100	8	400	30	64	5	

4. Charakterystyka odbioru paliwa gazowego:

rok	% poboru rocznego				Uwagi
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
2013	40	15	15	30	
docelowo	40	15	15	30	

5. Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych wynosi 5 m³/h.
6. Możliwości korzystania przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie z innych źródeł energii: biogaz
7. Dobór układu pomiarowego należy traktować jako wstępny. Ostatecznego doboru urządzeń pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym. Projekt budowlany powinien spełniać wymogi Norm Zakładowych ZN-G-4120 ÷ 4122: 2004 „System dostawy gazu" i ZN-G-4001÷ 4010: 2001 „Pomiary paliw gazowych".
Projekt budowlany należy uzgodnić w MSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom, w zakresie:
układu pomiarowego tel. (48) 332 43 34 do 37; dokumentacji tel. (48) 332 41 08.
8. Gazomierz o którym mowa w pkt. 2 l.p.1, należy wyposażyć w bateryjny przelicznik objętości gazu na warunki normalne wraz z odcinkami dopływowym i odpływowym oraz zaworem trójdrogowym i elementami mocującymi.
9. Układy pomiarowe z przelicznikami objętości gazu na warunki normalne należy wyposażyć w urządzenia telemetrii działające w technologii GPRS: transmiter bateryjny MacTEL prod. PLUM sp. z o.o.
10. Urządzenia, o których mowa w pkt. 2, 8, 9, powyżej stanowić będą własność Przedsiębiorstwa gazowniczego. Pozostałe elementy wyposażenia miejsca usytuowania gazomierza łącznie z obudową, stanowić będą własność Podmiotu ubiegającego się o dostarczanie paliwa gazowego.
11. Po wybudowaniu stacji gazowej i instalacji gazowej konieczne jest zgłoszenie tej stacji do odbioru wstępnego przez Sekcję Pomiarów właściwego terenowo Zakładu Przedsiębiorstwa gazowniczego. **Odbiór wstępny jest jednym z koniecznych warunków do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, a następnie nagazowania instalacji, które wykonywane jest wyłącznie przez odpowiednie służby Przedsiębiorstwa gazowniczego.**
12. Zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji paliw gazowych, **Podmiot ubiegający się o przyłączenie** ponosi koszty zakupu i montażu układu pomiarowego w wysokości ¼ nakładów poniesionych na jego zakup i montaż.

X. **Niniejsze Warunki przyłączenia stanowią:**
podstawę do wydania przez Przedsiębiorstwo obrotu gazem oświadczenia o ZAPEWNIENIU DOSTAWY GAZU lub zawarcia z Przedsiębiorstwem obrotu gazem, na wniosek Podmiotu ubiegającego się o dostarczanie paliwa gazowego, umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz zawarcia umowy sprzedaży urządzeń układu pomiarowego, jeżeli stanowią one własność Podmiotu ubiegającego się o dostarczenie paliwa gazowego.

XI. **Informacje ogólne:**
1. Podmiot ubiegający się o dostarczanie paliwa gazowego zobowiązany jest do zapewnienia miejsca na urządzenia, o których mowa w rozdziale IX, zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa gazowniczego określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia i obowiązującymi przepisami.
2. Podmiot ubiegający się o dostarczanie paliwa gazowego zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę lub przebudowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsiębiorstwem gazowniczym wielkości i lokalizacji urządzeń, o których mowa w rozdziale IX.
3. Podmiot ubiegający się o dostarczanie paliwa gazowego zobowiązany jest do wybudowania lub przebudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych.
4. W przypadku konieczności przebudowy istniejącego przyłącza gazowego polegającej na jego skróceniu, Podmiot ubiegający się o dostarczanie paliwa gazowego zobowiązany jest zlecić wykonanie tej przebudowy Przedsiębiorstwu gazowniczemu. Koszty przebudowy istniejącego przyłącza gazowego ponosi Podmiot ubiegający się o dostarczanie paliwa gazowego.
5. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane i Ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Przedsiębiorstwie gazowniczym, w tym dotyczących:
   - sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
   - kwalifikacji wyrobów,
   - kwalifikacji dostawców usług.

XII. **Uwagi:**
1. Niniejsze Warunki przyłączenia ważne są do dnia 04.07.2013.
2. Warunki przyłączenia uwzględniają wyłącznie możliwości przesyłowe systemu dystrybucyjnego będącego we władaniu Przedsiębiorstwa gazowniczego na dzień wydania dokumentu.

Opracował(a): EUZEBIUSZ GROŃSKI

06.07.2012
Potwierdzenie odbioru: data i czytelny podpis

Kierownik
Dział Rozwoju i Inwestycji
Ireneusz Cecuła

ZASTĘPCA DYREKTORA
Przedsiębiorstwo gazownicze
Kazimierz Łabęcki