



- UWAGI:
- ISTNIEJ CE OPRAWY O WIETLENIOWE POZOSTAJ BEZ ZMIAN.
 - ISTNIEJ CE CZUKI SYGNALIZACJI PO AROWEJ POZOSTAJ BEZ ZMIAN.
 - POY CZENIA POMI DZY JEDNOSTK ZEWN TRZN I JEDNOSTK WEWN TRZN KLIMATYZATORA WYKONUJE INSTALATOR WENTYLACJI
 - DO STEROWANIA PRAC KLIMATYZATORA W KOMPLECIE PILOT PRZEWODOWY 12 V, Z PRZEWODEM O DYUGO CI 10 m

System ochrony przeciwpora eniowej
"samoczynne wy ŷ czenie zasilania"

Ukjad zasilania TN-S
230 V, L~/N/PE, 50 Hz

INWESTOR: PPUH "RADKOM" Sp. z o. o. 26-600 Radom, ul. Witosa 76		BIURO USŁUG TECHNICZNYCH MAREL-PROJEKT ul. Traugotta 54/12 26-600 Radom Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@post.onet.pl	
PROJEKTOWAŁ: Data i podpis: 07.2011 Techn. elek. Krzysztof Kowczyk mgr inż. Artur Mellerski upr. bud. g-III-324/14/93		SPRAWDZIŁ: Data i podpis: 07.2011 mgr inż. Artur Mellerski upr. bud. g-III-324/14/93	
ELEMENT: Instalacje elektryczne - rzut przyziemia		SKALA: 1:50	NR PROJ.: 09/11
NR ARCH.:		NR RYS.:	1E
W S Z Y S T K I E P R A W A A U T O R S K I E S A Z A S T R Z E Z O N E			