

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. "Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w hali sortowni na ZUOK".

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 09.04.2021r., oraz 12.04.2021r. dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania 3/2021, chciałbym zadać pytanie o producenta systemu, który obecnie pełni detekcję SSP na obiekcie. W dokumentacji nie znalazłem wzmianki o istniejącym systemie. Skoro ma to być rozbudowa systemu, jest to istotna informacja do postępowania:

- Producent
- Model istniejącej centrali
- Miejsce na pętlach pożarowych
- Możliwość sieciowania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

ad. 1 - Producent – Bosh.

ad. 2 - Model istniejącej centrali: fpa-5000.

ad. 3 i 4 – Zamawiający zaprasza do odbycia wizji lokalnej i zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą istniejącego systemu.

Pytanie nr 2

Wykonanie scenariusza pożarowego w ramach dokumentacji powykonawczej na dotyczyć rozbudowanego systemu czy całego zakładu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykonanie scenariusza pożarowego w ramach dokumentacji powykonawczej ma dotyczyć systemu dla całego zakładu.

Pytanie nr 3:

Czy pomieszczenia rozdzielni elektrycznej/transformatora mają być ujęte systemem pożarowy? Instalacja czujek wiąże się z wyłączeniem zasilania dla całej hali na czas instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stacja transformatorowa musi być ujęta w systemie PPOŻ. Jeżeli będzie potrzeba, w sobotę będzie można wyłączyć zasilanie.

Pytanie nr 4:

Czy wszystkie 4 kamery ujęte w PFU muszą posiadać funkcjonalność wykrywania pożaru? Czy wymóg ten dotyczy 2 sztuk a pozostałe wówczas 2 sztuki do nadzoru wideo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż 2 kamery muszą posiadać funkcjonalność wykrywania pożara 2 kamery do nadzoru wideo.

Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Waldemar Kordziński – Prezes zarządu
Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu