

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych badań kamerą termowizyjną instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Spółki w Radomiu przy ul. Witosa 94 – II kwartał 2025r. i II kwartał 2026r.

Badania powyższe należy przeprowadzić na następujących urządzeniach:

1. szafy elektryczne;
2. baterie kondensatorów;
3. transformatory 15/0,4 kV – 5 szt;
4. silniki elektryczne przenośników i urządzeń linii sortowniczej;
5. łożyska;
6. przekładnie;
7. pasy transportowe;
8. sprężarki powietrza;
9. główne rozdzielnie 15/0,4 kV szt. 2 i podrozdzielnie szt. 27
10. kanały i trasy kablowe w dostępnych miejscach
11. główne połączenia instalacji elektrycznych w celu wykrycia tzw. gorących punktów, poluzowanych połączeń
12. Silniki w sprężarkowni, wentylatorowni

Z przeprowadzonych badań kamerą termowizyjną Wykonawca sporządzi protokół z określeniem miejsc i parametrów wykonanych pomiarów zawierający:

- wszystkie wykryte defekty i anomalie wraz z dołączonymi ich zdjęciami
- rozpoznane przyczyny poszczególnych defektów
- określony w skali co najmniej trzy- lub czterostopniowej poziom zagrożenia każdego defektu
- zalecenia zawierające czynności jakie trzeba podjąć, aby dany defekt wyeliminować

Badanie winno być wykonane zgodnie z wytycznymi normy VdS 2859, detektorem IR o minimalnej rozdzielczości 320x240 pikseli.

Z przeprowadzonych badań kamerą termowizyjną Wykonawca sporządzi protokół z określeniem miejsc i parametrów wykonanych pomiarów.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej merytorycznie: p. Dariusz Kamiński
tel. 606 473 995

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na adres: a.kultys@radkom.com.pl do dnia 22.04.2025r.